

## Wskaniki przerw w zasilaniu

Wskaźniki przerw w zasilaniu za 2021 rok		
Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wartość za 2021
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej ( <b>SAIDI - nieplanowane</b> )	min.	154,92
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej + katastrofalnej ( <b>SAIDI - nieplanowane z katastrofalnymi</b> )		194,05
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy planowanej długiej i bardzo długiej ( <b>SAIDI - planowane</b> )		17,07
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowych długich i bardzo długich ( <b>SAIFI - nieplanowane</b> )	szt./odb.	3,15
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowych długich i bardzo długich + katastrofalnych ( <b>SAIFI - nieplanowane z katastrofalnymi</b> )		3,16
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw planowych długich i bardzo długich ( <b>SAIFI - planowane</b> )		0,17
Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich ( <b>MAIFI</b> )		9,36
Łączna liczba obsługiwanych odbiorców (suma WN, SN i nN)	szk.	51731